


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе
Ф 02-152-14-2023

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13.
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95.
E-mail: bezh@fguz-tver.ru
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001



Аттестат аккредитации:
№ RA. RU. 510131
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ /
Уполномоченное лицо:

М.В.Денисова
30.10.2023


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1/5952 от 30.10.2023

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** Вода подземных источников - артскважина, ул.Южная, д.3 (после системы водоочистки)
- 2. Заказчик:** ООО "ВиаНов"
Юридический адрес: 173000, г.Великий Новгород, ул.Славная, д.46, офис 8
Фактический адрес: 173000, г.Великий Новгород, ул.Славная, д.46, офис 8
Тел. и (или) e-mail: 8-800-101-93-16,8-951-722-93-94, vianov53@yandex.ru
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 27.10.2023 11:15
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 27.10.2023 14:40
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** специалист отдела ЖКХ Старостин В.А.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области 171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** артскважина - д.3, ул.Южная, г.Весьегонск, Тверская область
- 9. Код пробы (образца):** 5952.2.10.23
- 10. Условия транспортировки:** автотранспорт
- 11. Упаковка:** 1,0 литр стекло, 1,5 литра пластик
- 12. НД на методику отбора:** ГОСТ Р 59024-2020
- 13. Документ-основание для проведения испытаний:** Заявление № 527 (договор 311/2) от 26.10.2023 г.
- 14. Дополнительные сведения:** -

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 27.10.2023 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытания: 30.10.2023 10 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Окисляемость перманганатная	5,0 ± 0,5	не более 5,0	мг/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013 Способ Б
2	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Марганец	0,100 ± 0,015	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А п.6.5, вариант 3
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
5	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
6	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Цветность	6,0 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кудинова Т.В.					
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					

* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Ефимова Е.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 1/5952 от 30.10.2023